

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás nyújtása

Tisztelt Érdeklődők!

A Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata és Piliscsaba Római Katolikus Plébánia, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szerinti közös ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást indítottak „Kivitelezési szerződés alapján a Piliscsabai Római Katolikus Templom felújítása” tárgyban. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban beérkezett kérdésekre adott **kiegészítő tájékoztatást** a Kbt. 56. §-a alapján jelen levél útján adja meg az érintettek részére.

12. **Kérdés:** A 2020.10.27-én megküldött kiegészítő tájékoztatásban, Varga Zoltán által készített homlokzati kőszerkezeti kutatásban szereplő leírás a következő tartalommal rendelkezik:

„Szerkezete: tömbkőből kialakított

Felületképzése: faragott

Állapota: kritikus

Kutatás módja: szemrevételezés

Roncsolásos kutatási dokumentáció: nincs

Készített fotók száma: 9 db

Állapotleírás:

Az épület legrosszabb állapotban lévő kő szerkezete, és persze a legnagyobb kiterjedésű is, 104 m². Erősen feldurvult, átkent, mállott, szennyezett és sóterhelt. Sok a törés (4.,5.sz.képek), a csorba, a repedés, kopás, a hiány. Építés közben és nem utána helyezték, a falak ráterhelnek, ezért bontásukat nem javaslom.

Helyreállítási terv:

Tisztítás: vegyi-vizes eljárással

Fertőtlenítés: szalicil sav 10%-os oldatával

Feltárás: minden idegen anyagot eltávolítunk

Szilárdítás: Syton x 30-cal részlegesen, ahol szükséges

Kiegészítés: kétszerrostált és Aalborg fehér cement keverékével, oxid festékekkel színezve, ahol

szükséges 4 mm-es rozsdamenetes csapokkal tüskézve. A fugákat nem kell látszóan kiegészíteni.

Felületkezelés: javasoljuk a kőszerkezetek homlokzattal azonosra festését

A Kiegészítő tájékoztatás 3-as pontjára kapott válasz szerint:

Kőkonszignáció nem készült, ahhoz, hogy nem előirányzatként, hanem teljes bizonyossággal lehessen műszaki

álláspontot megfogalmazni, a teljes lábazatot le kellett volna bontani, és egyesével minden követ megvizsgálni. Erre az előkészítő munkák alatt nem volt lehetőség, ez a kivitelezés során kell, hogy megtörténjen. Amennyiben a lebontást követően az derül ki,

hogy a ténylegesen elvégzendő munka meghaladja az előírányzott mennyiséget, úgy az előírányzat feletti mennyiség pótmunka.

A Fent említett ellenmondás feloldása és a hozzá tartozó jelentős költségek kalkulálása miatt kérjük a beadási határidőt november 6-ra módosítani szíveskedjenek.

Válasz: Közös Ajánlatkérők fenntartják a 3. sz. kérdésre adott választ, egyebekben felhívják az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét az eljárást megindító felhívás IV.1.4) pontjára.

Közös Ajánlatkérők az ajánlattételi határidőt nem módosítják.

Budapest, 2020. október 29.

Tisztelettel,

Piliscsaba Német Nemzetiségi
Önkormányzata és Piliscsaba Római
Katolikus Plébánia közös ajánlatkérők
képviselésében eljárva

dr. Kozma Róbert
jogtanácsos
Equinox Tender Kft.